

アルミテストプラグ ミニ

取扱説明書

締付、取外しの際は、六角棒レンチ (M136L) を六角部に差し込み使用することをお勧めします。



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。



給水給湯配管の水圧テスト用プラグです。
下記のトルク値を超えないようにねじ込んでください。

サイズ	ネジ込みトルク	使用六角レンチ
13	15N・m	12六角



水圧テスト後は速やかに取外し、正規の器具と取替えてください。
異種金属接触による腐食が発生する恐れがあります。



Oリングで水圧テストをする場合、損傷が見られたら取り替えてください。
そのまま使用した場合漏水の恐れがあります。

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091

<http://www.miyako-inc.jp>

